-0,250 = 202,55

ВХОД - обслужване сграда
ИЗХОД - евакуация

±0,00

7/1

6/1

5/1

4/1

3/1

2/1

1/1

22/2

21/2

20/2

19/2

18/2

17/2

16/2

15/2

14/2

13/2

12/2

11/2

10/2

9/2

8/2

7/2

6/2

5/2

4/2

3/2

2/2

1/2

16бр.СВТ 5х10мм² в 16бр.ПВХ тр.ф29
26бр.СВТ 3х1,5мм² в 26бр.ПВХ тр.ф16

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН и СЪБЛЕКАЛНИ
/съществуваща сграда-реконструкция/

| | | |
|---|---|---|
| 11. | | Контакт трифазен, монтиран на 1,2м от котов под |
| 10. | | Табло general с вградени контакти "Шуко" |
| 9. | | Бойлер електрически |
| 8. | | |
| 7. | | Бойлер с 2 броя контакти, 220V, 2х16А, IP 21 |
| 6. | | Разклонителна кутия |
| 5. | | Контакт трифазен, открит монтаж монтиран на 1,2м от котов под , IP 43 |
| 4. | | Контакти тип "Шуко", скрит монтаж двоен 220V, 2х2х16А, IP 21 |
| 3. | | Контакт тип "Шуко", открит монтаж на 1,2м от котов под 220V, 16А, IP43 |
| 2. | | Контакти тип "Шуко", скрит монтаж 220V, 2х16А, IP21 |
| 1. | | Разпределителна електро табло |
| 1 | 2 | 3 |
| № | Означение | Наименование |

ЛЕГЕНДА

- Трасе интернет инсталация
- RJ45 Интернет контакт RJ45
- Етажна слаботокова кутия
- Трасе пожароизвестителна инсталация
- Пожароизвестителна централа FS4000/4
- Пожароизвестител оптично-димен тип FD 3030
- Пожароизвестител топлинен максимален тип FD 3010
- Пожароизвестителен ръчен
- Сирена външна с лампа, тип SB 112 F
- Сирена вътрешна с лампа, тип SV 2002
- 1/2 датчик/крак

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Силовата инсталация да се изпълни скрита с проводник ПВ, изтеглен в PVC тръба, положена скрито под мазилка със сечение показано в схемата на съответното табло
2. Контактите за общо ползване да се монтират на височина 0,8м от кота котов под, а тези в помещения с плотове над тях на височина 1,2м от кота котов под.
3. Всички контакти са тип "ШУКО" за открит монтаж
4. Преди изпълнението на инсталацията точните места на ел.тегло консуматорите да се съгласува допълнително със собственика и технолога.

1,5%

1,0%

-1,15

-1,60

-0,80

-1,35

-0,15

6ст 13,3/30см

≈ 202,80

басейн - корито за обучение на деца 11-14год

±0,00

предпазен парапет H 90см

ПЛУВЕН БАСЕЙН и СЪБЛЕКАЛНИ
/пристройка/

±0,00= 202,80

фонтанки

мивка инвалиди

УЧИТЕЛ

СЪБЛЕКАЛНИ мъже

СЪБЛЕКАЛНИ жени

ФИТНЕС

1000
13 – клим.

сешоари 2 бр

КОРИДОР

ФОАЙЕ

РТ-3

водомерна шахта-съществ.

-0,40 = 202,30

рампа

ГРТ

1бр.СВТ 5х10мм² в 16бр.ПВХ тр.ф29
1бр. съобщителен кабел в тр.ф16

11 ст 13.6/30

СЪБЛЕКАЛНИ

УЧИТЕЛ

СКЛАД

R<10 ОМА

-0,450 = 202,35

ВХОД към
ЗАКРИТА СПОРТНА БАЗА

(незавършен строеж)

СИЛОВА И СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ЕТАЖ М. 1:50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА " ЕООД - гр. СИЛИСТРА

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на СПОРТНА БАЗА на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и ПРИСТРОЙКА на ПЛУВЕН БАСЕЙН в УПИ №IX,кв.56 по ПР на с.Крушари,Общ. Крушари**

СИЛОВА И СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ

| | |
|---|---|
| част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА | Съгласували: |
| фаза: ТП | Арх.арх. М. Друмева |
| проектант: инж.С.Цветков | Арх. арх. В.Цолова |
| | конст. инж.М.Божев |
| М 1:50 | ВиК. инж.І. Хотев |
| април 2014г. | ОВК. инж.Пл.Ковачев |