

защитно	1	2	3	4	№	ТОКОВ КЪГ
11	3	6			Бр.	ЛАМПЕН ИЗПАЗ
445	200	243			W	P инсталирано
24	0.85	1.2			A	Макс. продъл. ток
6A	6A	6A			A	НАСТРОЙКА
3x4	3x0.5	3x2.5			mm	КАБЕЛ СВТ
1	1	1			-	ФАЗИ
защитно	Открито	Открито	Открито	Открито	-	НАИМЕНОВАНИЕ

$P_{INSTALL} = 445W$ $Ke=1$ $P_{WORKING} = 445W$ $I_{WORKING} = 2 A$


ТАБЛО ШКАФОВО ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP44

ЕЛ.СХЕМА ТАБЛО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- Оборудването е на SCHNEIDER ELECTRIC.
- Таблото да е по БДС EN 60439-1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ	
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА" ЕООД - гр. СИЛИСТРА	
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и ПРИСТРОЙКА НА ПЛУВЕН БАСЕЙН	
в УПИ №IX, кв.56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари	
СХЕМА НА ЕЛ.ТАБЛО	
част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	съгласували:
фаза: ТП	Арх. арх. М. Друмева
проектант: инж. С. Цветков	Арх. арх. В. Целева
	Конст. инж. М. Бонев
М. 1:50	Вик. инж. Г. Колев
април 2014 г.	ОВК: инж. Г.Л. Ковачев
лист: 11/13	геодезия: инж. Г.Л. Петров




Забележка:

- Стълб - многотръбен, H=3,5m обща дължина 4,5m (1m в земята). Изработен от тръби, ф133x5mm, ф89x4mm.



ОН 14 68902-77 "СТЪЛБОВЕ ТРЪБНИ СТОМАНЕНИ"



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ	
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА" ЕООД - гр. СИЛИСТРА	
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА БАЗА на у-ще "Хр.Смирненски" в с.Крушари и ПРИСТРОЙКА НА ПЛУВЕН БАСЕЙН	
в УПИ №IX, кв.56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари	
СТЪЛБ - многотръбен	
част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	съгласували:
фаза: ТП	Арх. арх. М. Друмева
проектант: инж. С. Цветков	Арх. арх. В. Целева
	Конст. инж. М. Бонев
М. 1:50	Вик. инж. Г. Колев
април 2014 г.	ОВК: инж. Г.Л. Ковачев
лист: 13/13	геодезия: инж. Г.Л. Петров

M1:50 A4-297/210

M1:50 A3-297/420