



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

Изх. № ОП-07-3460(1)

16.06.2014г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция на спортна база на училище „Христо Смирненски“ в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ № IX, кв.56 по ПР на с.Крушари, община Крушари

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпило запитване давам следните разяснения:

Въпрос 1:

В подобект Плувен басейн, Част Архитектура позиция 91 - „Доставка и монтаж предна плочка 245/245, цвят Nat-cobalt ”, 92 – „Решетка за преливен улей - 245мм” и 93 - „Елемент за ъгъл 90 гр., за преливен улей” се дублират с позиция 27, 28 и 29 от Част Оборудване Басейн, моля да уточните, трябва ли да отпаднат едните от тези позиции и от коя част: архитектура или оборудване басейн.

Отговор:

Да, има допусната техническа грешка и дублиране на позиции. Да отпаднат позициите от част архитектура № 91, 92 и 93.

Въпрос 2:

В Подобект Плувен басейн, Част Архитектура позиция 103 - „Лайсни за стъпала” – 11 м. Моля да уточните тези лайсни при стълбището на басейна ли ще се монтират, ако е така да потвърдите количеството, и ако не е така в коя позиция да се включат лайсните за стъпала на басейна.

Отговор:

В Подобект: "Плувен басейн" Част Архитектура, позиция 103 - „Лайсни за стъпала” се отнасят за външни стъпала при входовете. Моля количествено да се чете – 53 м. Стъпалата на басейна ще се изпълнят без лайсни само от стъклокерамични плочи.

Въпрос 3:

В подобект Плувен басейн, Част Архитектура позиция 104 – „Лайсни за ъгли” – 654м. Моля да уточните тези лайсни по ъглите на басейна ли ще се монтират и ако не е така, в коя позиция да се включат лайсните за ъглите на басейна.

Отговор:

Позиция 104 – „Лайсни за ъгли” – 654м. се отнася за ъгли при вътрешни мазилки и шпакловки.

Относно ъглите на коритото на басейна (хоризонтални и вертикални):

- хидроизолирането е чрез гумирани вътрешни и външни ъгови елементи и хидроизолационна лента;

- оформянето за полагане на облицовка от стъклокерамика е тип "холкер", изпълнен чрез продукти на циментова основа.

В част "Архитектура", за подобект "Плувен басейн", да се добави позиция 128: „Полагане на гумирани вътрешни и външни ъгови елементи и хидроизолационна лента в ъглите на бетоновото корито – 155м’ “

Въпрос 4:

В подобект Плувен басейн, никъде не е включен Г-образен профил за решетка за външен преливник. Моля да потвърдите дали можем да включим този профил в позицията: „Решетка за преливен ъгъл – 245мм” 76м.

Отговор: Да, този профил може да се включи в позицията “Решетка за преливен улей - 245мм”- 76 м.

Въпрос 5:

В Част ОВК, Подобект Соларни системи, по позиция 2 „също, но Ф 15 х 0,7мм-сдвоена, окабелена и термично изолирана” – 1230кг. Моля да потвърдите количеството.

Отговор:

Допуснатата е техническа грешка при изписването на позициите и мерните единици – да се чете:

2. също, но Ф 15 х 0,7мм - сдвоена, окабелена и термично изолирана мл. 90
3. Винкел за стойка на колектор (45х45х5) кг 1230

Въпрос 6:

В проекта по част ОВК при слънчева инсталация за подгряване на водата на басейна е заложена тръба Ф22, която не е упомената никъде в КС. Моля да уточните трябва ли да включим тази тръба, колко метра е, с какъв диаметър и към коя от позициите да бъде включена?

Отговор:

Медна тръба Ф 22х1 - 52м. и Ф 28х1 - 23 м. – да се включи в КСС.

Въпрос 7:

В Част ОВК, Подобект Соларни системи, никъде не е упоменато да има управление на слънчевата инсталация. Моля да уточните, трябва ли да включим такова и ако отговора е положителен, към коя от позициите да се включи?

Отговор:

Две соларни системи за БГВ и за Отопление на водата в басейна, към хидро-възлите има контролери за управление (СС-позиция 3, С-ка 2, т.2 и т.3).

Въпрос 8:

В част Оборудване басейн, при отопление басейн, по позиция 18 „Топлообменник пластинчат 100 kW” бр.1. Моля за технически параметри, като температура на отопляващия флуид и температура на отоплявания флуид – подаване и връщане ?

Отговор:

Отопляващия флуид е вода с температура 90 на 70 градуса, а на отоплявания флуид подаване и връщане е 30 на 25 градуса.

Всички разяснения по документацията за участие по настоящата поръчка ще се публикуват на електронната страница на Община Крушари - <http://www.krushari.bg/>, раздел „Профил на купувача” и стават неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

ЖЕЛКА ВЕЛИКОВА*

За кмет зам.-кмет на община Крушари
/съгл. Заповед № РД-08-416/16.07.2012г./

