



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-369 ( 9 )

Гр. Плевен, ..... 23.11.2022 г.

**СЪОБЩЕНИЕ**

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. “ж” и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:**

- Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:**

ПВТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-369/21.09.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-369 (1)/04.05.2022 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, като с писмо вх. № РР-02-369(2)/11.07.2022 г. и № РР-02-369 (3)/19.08.2022 г. е предоставена част от липсващата документация. С писмо изх. № РР-02-369(4)/25.08.2022 г. е уведомен заявителя да предостави липсващата документация, което е направено с вх. № РР-02-369 (5)/19.09.2022 г. и вх. № РР-02-369 (6)/01.11.2022 г.

С писмо изх. № РР-02-369(7)/03.11.2022 г. е направено запитване до РИОСВ Варна дали Решение № ВА-58/ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (писмо за изменение на решението изх. № 26-00-7502/А18/19.10.2022 г.) е влязло в сила и не е загубило правно действие, на което с вх. № РР-02-369(8)/23.11.2022 г., РИОСВ Варна е отговорила, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. С писмо изх. № 26-00-7502/А18/19.10.2022 г. РИОСВ Варна е посочило, че с промяната на параметрите на водовземане от водовземното съоръжение не е налице промяна на обстоятелствата, при които е издадено решението, поради което не е необходимо провеждане на нова процедура и няма да окаже отрицателно влияние на преценката в Решение № ВА-58/ПР/2022 г. и не е необходимо извършване на ОВОС и ЕО.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила,



че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна. Преценката е направена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане чрез нови водовземни съоръжения от ПВТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

**„ТК 1 – ЛМ – Полковник Дяково“ (Тръбен кладенец)**

Дълбочина – 500.0 м. Предвижда се сондиране с диаметър  $\varnothing$  490 мм от 0 до 20 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона  $\varnothing$  425/4 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20 м до 60 м с диаметър  $\varnothing$  394 мм. Спускане на стоманена техническа/експлоатационна колона с диаметър  $\varnothing$  323/4 мм от 20 до 60 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 60 м до 295 м с диаметър  $\varnothing$  295 мм. Спускане на стоманена техническа/експлоатационна колона с диаметър  $\varnothing$  219/4 мм от 60 до 295 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 295 м до 500 м с диаметър  $\varnothing$  190 мм и оставяне на открит ствол.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с макс. дебит 6.5 лсек, спусната на дълбочина 200 м.

**4. Място на водовземане:** Поземлен имот 57234.27.13, област Добрич, община Крушари, с. Полковник Дяково, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 200063 кв. м, стар номер 027013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-525/02.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, предоставен за ползване.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°50'05.8" E 27°48'47.3"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 207 м

### 5. Обект на водоснабдяване:

- Гравитачно напояване на орехови дървета върху площ от 200 дка Поземлен имот 57234.27.13, област Добрич, община Крушари, с. Полковник Дяково, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 200063 кв. м, стар номер 027013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-525/02.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, предоставен за ползване

### 6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 6.5 л/сек;

Годишен воден обем: 204984 куб.м./год.

Сезонно водно количество: 102000 куб.м./год. в периода от 1 март до 30 август

Минимално необходимо водно количество: 85050 куб.м./год.

Статично водно ниво: СВН= 180.0 м и Кота СВН – 27 м

Допустимо понижение:  $S_{\text{макс. доп.}} = 12.60$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 192.60$  м



**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

7.1. Да изгради съоръженията след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:

7.1.1. изграждането на съоръженията може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;

7.1.2. Да изгради съоръжението в срок до 2 години от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция, без навлизане в отдолулежащото подземно водно тяло;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане), интензификация и за циментация;

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-Ig t, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3 с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;

7.3.4. с разрешения максимален дебит на водочерпене за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;

7.3.5. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.7. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.7.3.1-7.3.5;

7.4. Да оборудва съоръженията:

7.4.1. с водомери за измерване на черпените водни обеми по разрешените цели, монтирани в шахта, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция/кмета на община за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо::



7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (*геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)*)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (*геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координати*);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от кладенеца от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да се извършва :


7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статичното водно ниво, и отчитане на черпените водни количества от кладенеца

7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.

7.7.3. Ежегодно химичен анализ на всеки кладенец, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати, фосфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.7.4. Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.7.5. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа



7.8. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличена информация във връзка  
със ЗЗЛД

**ЦВЕТОМИРА Х**  
Директор на Ба

